

Оценка технического состояния

(в соответствии с Приказом № 676 Минэнерго России от 26.07.2017г)
Объектов ООО «Агро-Маркет» по участкам на 1 полугодие 2022 года.

| № | Точка | Адрес | Диспетчерское наименование | Марка кабеля и провода и его длина | Техническое состояние |
|----|--------------------------|-----------------|---|---|-----------------------|
| | Уч. Зерноград | | | | |
| 1. | РУ-10 кВ | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ ПС»Зерновая» фид. 127; 115 | ААБл-10 3*185 мм2-3400 м; ААШв-10 3*185 мм2-3100 м | 50<и<70 |
| 2. | ЦРП-10 кВ | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ РУ-10 кВ | ААБл-10 3*185мм2 -100 м | 50<и<70 |
| 3. | ТП-1 | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ РУ-10 кВ | АВБШв- 3*70 мм2- 70 м | 50<и<70 |
| 4. | ТП-2 | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ ЦРП- 10 | 2АВБШв- 3*70 мм2- 2*15 м | 70<и<85 |
| 5. | ТП-3 | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ РУ-10 кВ | АВБШв- 3*70 мм2- 95 м; АВБШв- 3*120 мм2-64 м | 50<и<70 |
| 6. | ТП-4 | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ РУ-10 кВ | АВБШв- 3*70 мм2- 300 м; | 50<и<70 |
| 7. | ТП-8 | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ РУ-10 кВ | ААБл-10 3*50 мм2- 110 м | 50<и<70 |
| 8. | ТП-9 | Ул. Ленина,16 | Кл-10 кВ ТПРП-10 кВ | АПВВнг- 10 3*70 мм2 | 70<и<85 |
| 9. | ТП-07 | Ул. Шукшина | ВЛ -10 кВ № 1802 | АС-50-530 м; | 70<и<85 |
| 10 | ТП-08 | Ул. Шукшина,90 | ВЛ -10 кВ № 1802 | АС-50-500 м, АСБ 3*50-20 м | 50<и<70 |
| 11 | ТП-029 | Ул. Шукшина,100 | ВЛ-10 кВ № 1802 | АС-70- 950 м; Кл-10 кВ- ААШв-10 3*95-690 м | 50<и<70 |
| 12 | ТП-076 | Ул. | ВЛ-10 кВ Л-101 | АСБ-3*50 | 70<и<85 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| | | Машиностроителей | | мм2-20 м Кл-10 кВ ААБлг 3*70 мм2- | |
| 13. | ТП-085 | Ул. Машиностроителей | КЛ-10 кВ ТП- 12; ТП-20 | 250 м; Кл-10 кВ ААБлг 3*70 мм2- 300 м | 50<и<70 |
| 14. | БРП-10 кВ | Ул. Ленина,16 | ПС-110/10 кВ ВЛ- 10 кВ | СИП-3 3*120 8100 м | 70<и<85 |
| 15. | ТП-5 | Ул. Ленина,16 | БРП-10 кВ КЛ-10 кВ | ААБл-10 3*70 мм2 160 м | 70<и<85 |
| 16. | ТП-6 | Ул. Ленина,16 | БРП-10 кВ КЛ-10 кВ | ААБл-10 3*70 мм2 60 м | 70<и<85 |
| 17. | ТП-7 | Ул. Ленина,16 | БРП-10 кВ КЛ-10 кВ | ААБл-10 3*70 мм2 60 | 70<и<85 |
| | Уч. Каменск- Шахтинский | | | | |
| 18. | КТП-345 | Х. Верхний Пиховкин | ВЛ-10 кВ ПС «Глубокинская » | ВЛ-10 АС-35-140 м | 50<и<70 |
| 19. | КТП-480П | Х. Верхний Пиховкин | ВЛ-10 кВ ПС «Глубокинская » | ВЛ-10 АС-50-600 м | 50<и<70 |
| | Уч. Таганрог | | | | |
| 20. | КТП-066 | Ул. Котельная, 79 А | РУ-6кВ ПС Т-3 | СБ-3*120 | 50<и<70 |
| | | Народов,102 | 35/10 | мм2-340м 2*130 м | |
| | Уч. Ростов | | | | |
| 21. | ТП-2104 | Ул. Малиновского,25 | РПТП-2077, кл- 10 кВ | ААБл-10 3*185 мм2-204 м; ААБл-10 3*185 мм2-199 м | 50<и<70 |
| 22. | ТП-1351 | Ул. Мильчакова,7 | ТП-3214 РУ-10 кВ ТП-52 РУ-10 кВ | ААБЛу-10 3*185 мм2-670 м; ААБ-10 3*120 мм2-980 м | 70<и<85 |
| 23. | ТП-1279 | г. Аксай | ВЛ-10 кВ 102 ПС А-1 ТП-1279 | ААШВ-10 3х95 490м | 70<и<85 |
| 24. | ТП-1498 | Ул. Кумженская,1Г | ВЛ-10 кВ ф. 4603 | АС-50 150 м | 50<и<70 |
| 25. | ТП-1433 | Ул. Кумженская,1Г | ВЛ-10 кВ ф. 4603 | АС- 50 1300м | 50<и<70 |
| 26. | ТП-1899 | Ул. Кумженская,1Г | ВЛ-10 кВ ф. 4603 | АС-50 500 м | 50<и<70 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| 27. | ТП-1432 | Ул. Кумженская,1Г | ВЛ-10 кВ ф. 4603 | АС-50 1900 м | 50<и<70 |
| 28. | ТП-1449 | Ул. Кумженская,1Г | ВЛ-10 кВ ф. 4603 | АС-50 450 м | 50<и<70 |
| 29. | РП-1 яч. 1;3;4;6;9;10;12;16;17;18 | Ул. Туполева,16 | ПС Р-4 КЛ-10 кВ | Ф. 430 и 423 | 50<и<70 |
| 30. | ТП-6 | Ул. Туполева,16 | РП-1 | АСБ-10 3*95 680 м | 50<и<70 |
| 31. | ТП-2 | Ул. Туполева,16 | РП-1 | АСБ-10 3*95 | 70<и<85 |
| 32. | ТП-2А | Ул. Туполева,16 | РП-1 | АСБ-10 3*95 | 70<и<85 |
| 33. | ТП-2005 | Ул. Мильчакова,7 | ТП-1436 | АСБ-3*120 мм2 420 м | 50<и<70 |
| 34. | ТП-9 | Ул. Туполева,16 | РП-2 | ААШВ-3*95 мм2 200 м | 50<и<70 |
| 35. | ТП-9А | Ул. Туполева,16 | РП-2 | ААШВ-3*95 мм2 100 м | 50<и<70 |
| 36. | ТП-11 | Ул. Туполева,16 | РП-2 | ААШВ-3*50 мм2 270 м | 50<и<70 |
| 37. | ТП-1045/1 | Ул. Орская,1 | РП-11 | ААШВ- 3*120 мм2 1090 м. | 50<и<70 |
| 38. | ТП-1454 | Ул. Вавилова,54 | ТП-1303 | АСБ-6 3*95 960 м | 50<и<70 |
| 39. | РП-2 | Ул. Туполева,16 | ПС Р-4 КЛ-10 кВ | Ф. 431 и 422 | 50<и<70 |
| 40. | ТП-2131 | Пр. Долмановский,70Д | ТП-3188 | ААБЛ-3*120 мм3 250 м | 70<и<85 |
| | Уч. Новочеркасск | | | | |
| 41. | ТП-1102 | Ермака, 42/44 | ТП-6 | АСБ-10 3*95 820 м | 50<и<70 |
| 42. | ТП-1044 | Ермака, 42/44 | ТП-146 | АСБ-10 3х95 390 м | 50<и<70 |
| 43. | ТП-3 | Ермака, 42/44 | ТП-1044 | АСБ-6 3*95 285м | 50<и<70 |
| 44. | ТП-2 | Ермака, 42/44 | ТП-1102 | АСБ-6 3*50 320м | 50<и<70 |
| 45. | ТП-1023 | Пр.Платовский,69 | РП-22 | АСБ-6 3*185 145м | 50<и<70 |
| 46. | ТП-1036 | пр. Платовский,108 | ТП-21 и ТП-36 | АСБ-6 3*50 190 и 140 м | 50<и<70 |
| 47. | ТП-1035 | Пр.Платовский,67 | РП-22 | ААБ-6 3*95 40 м | 50<и<70 |
| 48. | ТП-1120 | Ермака, 80/71 | ТП-55 | - | 50<и<70 |

