

### Оценка технического состояния

(в соответствии с Приказом № 676 Минэнерго России от 26.07.2017г)

Объектов ООО «Агро-Маркет» по участкам на 2 полугодие 2023 года.

№	Точка	Адрес	Диспетчерское наименование	Марка кабеля и провода и его длина	Техническое состояние
	<b>Уч. Зерноград</b>				
1.	РУ-10 кВ	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ ПС«Зерновая» фид. 127; 115	ААБл-10 3*185 мм2-3400 м; ААШв-10 3*185 мм2-3100 м	50<и<70
2.	ЦРП-10 кВ	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ РУ-10 кВ	ААБл-10 3*185мм2 -100 м	50<и<70
3.	ТП-1	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ РУ-10 кВ	АВБШв- 3*70 мм2- 70 м	50<и<70
4.	ТП-2	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ ЦРП- 10	2АВБШв- 3*70 мм2- 2*15 м	70<и<85
5.	ТП-3	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ РУ-10 кВ	АВБШв- 3*70 мм2- 95 м; АВБШв- 3*120 мм2-64 м	50<и<70
6.	ТП-4	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ РУ-10 кВ	АВБШв- 3*70 мм2- 300 м;	50<и<70
7.	ТП-8	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ РУ-10 кВ	ААБл-10 3*50 мм2- 110 м	50<и<70
8.	ТП-9	Ул. Ленина,16	Кл-10 кВ ТПРП-10 кВ	АПВВнг- 10 3*70 мм2	70<и<85
9.	ТП-07	Ул. Шукшина	ВЛ -10 кВ № 1802	АС-50-530 м;	70<и<85
10	ТП-08	Ул. Шукшина,90	ВЛ -10 кВ № 1802	АС-50-500 м, АСБ 3*50-20 м	50<и<70
11	ТП-029	Ул. Шукшина,100	ВЛ-10 кВ № 1802	АС-70- 950 м; Кл-10 кВ- ААШв-10 3*95-690 м	50<и<70
12	ТП-076	Ул.	ВЛ-10 кВ Л-101	АСБ-3*50	70<и<85

		Машиностроителей		мм2-20 м Кл-10 кВ ААБлг 3*70 мм2-	
13.	ТП-085	Ул. Машиностроителей	КЛ-10 кВ ТП-12; ТП-20	250 м; Кл-10 кВ ААБлг 3*70 мм2- 300 м	50<и<70
14.	БРП-10 кВ	Ул. Ленина,16	ПС-110/10 кВ ВЛ-10 кВ	СИП-3 3*120 8100 м	70<и<85
15.	ТП-5	Ул. Ленина,16	БРП-10 кВ КЛ-10 кВ	ААБл-10 3*70 мм2 160 м	70<и<85
16.	ТП-6	Ул. Ленина,16	БРП-10 кВ КЛ-10 кВ	ААБл-10 3*70 мм2 60 м	70<и<85
17.	ТП-7	Ул. Ленина,16	БРП-10 кВ КЛ-10 кВ	ААБл-10 3*70 мм2 60	70<и<85
	<b>Уч. Каменск-Шахтинский</b>				
18.	КТП-345	Х. Верхний Пиховкин	ВЛ-10 кВ ПС «Глубокинская »	ВЛ-10 АС-35-140 м	50<и<70
19.	КТП-480П	Х. Верхний Пиховкин	ВЛ-10 кВ ПС «Глубокинская »	ВЛ-10 АС-50-600 м	50<и<70
	<b>Уч. Таганрог</b>				
20.	КТП-066	Ул. Котельная, 79 А	РУ-6кВ ПС Т-3	СБ-3*120	50<и<70
		Народов,102	35/10	мм2-340м 2*130 м	
	<b>Уч. Ростов</b>				
21.	ТП-2104	Ул. Малиновского,25	РПТП-2077, кл-10 кВ	ААБл-10 3*185 мм2-204 м; ААБл-10 3*185 мм2-199 м	50<и<70
22.	ТП-1351	Ул. Мильчакова,7	ТП-3214 РУ-10 кВ ТП-52 РУ-10 кВ	ААБЛу-10 3*185 мм2-670 м; ААБ-10 3*120 мм2-980 м	70<и<85
23.	ТП-1279	г. Аксай	ВЛ-10 кВ 102 ПС А-1 ТП-1279	ААШВ-10 3х95 490м	70<и<85
24.	ТП-1498	Ул. Кумженская,1Г	ВЛ-10 кВ ф. 4603	АС-50 150 м	50<и<70
25.	ТП-1433	Ул. Кумженская,1Г	ВЛ-10 кВ ф. 4603	АС- 50 1300м	50<и<70
26.	ТП-1899	Ул. Кумженская,1Г	ВЛ-10 кВ ф. 4603	АС-50 500 м	50<и<70

27.	ТП-1432	Ул. Кумженская,1Г	ВЛ-10 кВ ф. 4603	АС-50 1900 м	50<и<70
28.	ТП-1449	Ул. Кумженская,1Г	ВЛ-10 кВ ф. 4603	АС-50 450 м	50<и<70
29.	РП-1 яч. 1;3;4;6;9;10;12;16;17;18	Ул. Туполева,16	ПС Р-4 КЛ-10 кВ	Ф. 430 и 423	50<и<70
30.	ТП-6	Ул. Туполева,16	РП-1	АСБ-10 3*95 680 м	50<и<70
31.	ТП-2	Ул. Туполева,16	РП-1	АСБ-10 3*95	70<и<85
32.	ТП-2А	Ул. Туполева,16	РП-1	АСБ-10 3*95	70<и<85
33.	ТП-2005	Ул. Мильчакова,7	ТП-1436	АСБ-3*120 мм2 420 м	50<и<70
34.	ТП-9	Ул. Туполева,16	РП-2	ААШВ-3*95 мм2 200 м	50<и<70
35.	ТП-9А	Ул. Туполева,16	РП-2	ААШВ-3*95 мм2 100 м	50<и<70
36.	ТП-11	Ул. Туполева,16	РП-2	ААШВ-3*50 мм2 270 м	50<и<70
37.	ТП-1045/1	Ул. Орская,1	РП-11	ААШВ- 3*120 мм2 1090 м.	50<и<70
38.	ТП-1454	Ул. Вавилова,54	ТП-1303	АСБ-6 3*95 960 м	50<и<70
39.	РП-2	Ул. Туполева,16	ПС Р-4 КЛ-10 кВ	Ф. 431 и 422	50<и<70
40.	ТП-2131	Пр. Долмановский,70Д	ТП-3188	ААБл-3*120 мм3 250 м	70<и<85
	<b>Уч. Новочеркасск</b>				
41.	ТП-1102	Ермака, 42/44	ТП-6	АСБ-10 3*95 820 м	50<и<70
42.	ТП-1044	Ермака, 42/44	ТП-146	АСБ-10 3х95 390 м	50<и<70
43.	ТП-3	Ермака, 42/44	ТП-1044	АСБ-6 3*95 285m	50<и<70
44.	ТП-2	Ермака, 42/44	ТП-1102	АСБ-6 3*50 320m	50<и<70
45.	ТП-1023	Пр.Платовский,69	РП-22	АСБ-6 3*185 145m	50<и<70
46.	ТП-1036	пр. Платовский,108	ТП-21 и ТП-36	АСБ-6 3*50 190 и 140 м	50<и<70
47.	ТП-1035	Пр.Платовский,67	РП-22	ААБ-6 3*95 40 м	50<и<70
48.	ТП-1120	Ермака, 80/71	ТП-55	-	50<и<70

